



Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne szybkie wyłączenie,  
 Układ sieci TN-S,  
 Podłączenie urządzeń grzewczych, technologicznych i wentylacyjnych  
 wykonać zgodnie z DTR,  
 Rozdzielnia RG o wym. 1950 x 660 x 230mm.

Pz = 123,38kW  
 Psz = 74,00kW  
 Isz = 114,99A

Tadeusz Nowak - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów ul. Krzywa 1A, 46-100 Namysłów tel. (077) 4196750 kom. 502780456		
Temat rysunku	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	
Obiekt inwestycji	SOLECKI DOM SPOTKAŃ	
Lokalizacja	STAROŚCIN UL. OPOLSKA dz. nr 249/2; 249/4; 249/5	Data: 5/2009
Opracował	Imię i Nazwisko Technik Tadeusz Nowak	Uprawnienia 335/94/OP
Projektował	mgr inż. Jan Adarczyn	105/83/OP
Sprawdził	inż. Wiesław Flak	68/80/OP
		Branża: Elektryczna
		Nr rys: E2
		Skala: