


Słup np: typu CS76-110/4 Wys. 11 m
 poprzeczka typu P2
 projektor ze źródłem metalohalogenkowym
 HQI-T 500 W IP65 asymetryczny
 Fundament FB-w 150
 tabliczka przyłączeniowa TZKO

SPOSÓB MONTAŻU OPRAWY ASYMETRYCZNEJ



TEMAT	SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKI NOŻNEJ USTAWIENIE KIERUNKOWE OŚWIETLENIA REFLEKTORÓW		
OBIEKT	LINIE KABLOWE NN - SŁUPY OŚWIETLENIOWE		
LOKALIZACJA	BaKÓWICE, dz. nr 252/2		
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. DUBEK	SKALA 1:500	DATA 05. 2012
PROJEKTANT	Inż. Wiesław FLAK Upr. 68/80/Op	BRANŻA ELEKTRYCZNA	