

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji Północ - Kluczbork
ul. Sienkiewicza 29, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 889 30 31, fax: 77 889 30 39
e-mail: kluczbork.rd@tauron-dystrybucja.pl



Kluczbork 2012-07-05

L.dz.RD3/4/RDE4/WP/493/2012r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
STANISŁAWA MINIUSZKI W
BAKOWICACH
BAKOWICE, UL. SZKOLNA 6/
46-112 ŚWIERCZÓW**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ TAURON-DYSTRYBUCJA S.A.
O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM NIE WYŻSZYM NIŻ 1 KV**

Załatwiając wniosek 552/2012 z dnia 2012-06-20 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci rozdzielczej dla obiektu: SZKOŁA w miejscowości BAKOWICE przy ulicy SZKOLNA 6 dz.nr 252/2 wyrażamy zgodę na **zwiększenie mocy przyłączeniowej o 2kW do wysokości 17kW** przy zabezpieczeniu przedlicznikowym **32A**.

Jednocześnie podajemy warunki techniczne, wg których przyłączenie zostanie zrealizowane:

1. Rodzaj i miejsce przyłączenia obiektu do sieci rozdzielczej: SŁUP NR 40 ZASILANY ZE STACJI TRAFU RE3/S/100 BAKOWICE WIES OBW.SPÓŁDZIELNIA.
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą: ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁĄCZA PRZY UCHWYCIU ODCIĄGOWYM PRZY STOJAKU LUB KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA ŚCIANIE BUDYNKU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.

Zakresem inwestora w związku z przyłączeniem obiektu będzie:

- wykonać WLZ oraz instalację odbiorczą dostosowaną do potrzeb.
3. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowane będą:
 - a) licznik energii czynnej 3-fazowy 1 lub 2-taryfowy,
 - b) zegar sterującymiejsce zainstalowania-jak dotychczas.
 4. Wymagania dodatkowe:
 - a) zakaz stosowania urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci rozdzielczej
 - b) wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosić w strefie całodobowej $\text{tg}\phi = 0,4$
 5. Ochronę przeciwporażeniową obiektu/budynku zapewnia jego właściciel. Instalacja odbiorcy powinna być zgodna z przepisami w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Budynek powinien posiadać swój własny uziom, połączony z główną szyną wyrównawczą budynku.
 6. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 7. Do budowy instalacji i przyłączanej sieci należy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
 8. W celu podpisania umowy przyłączeniowej należy złożyć w Rejonie Dystrybucji Północ WNIOSEK o zawarciu umowy przyłączeniowej do sieci rozdzielczej, określającej zasady finansowania i termin realizacji przyłączenia. Wniosek - można przesłać pocztą na adres Rejon Dystrybucji Północ ul. Sienkiewicza 29, 46-200 Kluczbork, bądź osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Namysłowie przy ul. M.C. Skłodowskiej 12. Przy podpisaniu Umowy Przyłączeniowej należy przedstawić dowód tożsamości

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
tel.: 77 889 80 00, fax: 77 889 82 54
e-mail: opole@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawia 65 L, 30-390 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (włacony): 167 535 780,75 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

(w przypadku osób prawnych należy ponadto przedstawić dokumenty upoważniające do zawierania umów) oraz oryginał tytułu prawnego do przyłączanego obiektu.

9. Niniejsze warunki przyłączenia bez zawartej umowy o przyłączenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez Strony.
10. Termin ważności niniejszych warunków ustala się na 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie. Unieważnia się warunki przyłączenia dla ww. obiektu wydane przed datą niniejszego pisma.
11. Na powyższy zakres prac należy przedłożyć do sprawdzenia w RD-Północ schemat jednokreskowy z określeniem wielkości zabezpieczeń, przekroju przewodów i pomiaru rozliczeniowego.
12. Wszystkie prace winna wykonać osoba-przedsiębiorstwo, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wymagania kwalifikacyjne do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
13. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości obiektu do przyłączenia do sieci rozdzielczej:
 - a) zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia,
 - b) odpis technicznych warunków przyłączenia (kserokopia)
 - c) oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej,
 - d) uzgodniony przez RD-Północ schemat jednokreskowy,
 - e) po złożeniu dokumentów odbiorowych należy zgłosić się w RD-Północ celem ustalenia terminu odbioru,
 - f) kopię potwierdzenia wpłaty opłaty przyłączeniowej.

Stan

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji Północ - Kluczbork
Kierownik
Wydziału Eksploatacji
Wojciech Folmer